



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Новгородской области

171020, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т. 66-27-94 ф. 66-28-11 E-mail: gop-nov@yandex.ru

УНД и ПР ГУ МЧС по Новгородской области

Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 к. 3

Отделение надзорной деятельности и ПР по Пестовскому и Мошенскому районам

г. Пестово ул. Красных Зорь д. 62, тел. 8-(816)-69-5-28-47

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 79

г. Пестово

(место составления акта)

«26» сентября 2019 г.

(дата составления акта)

«12» час «30» мин

(время составления акта)

На основании: распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Пестовскому и Мошенскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области Киреева Виталия Сергеевича № 78 от «22» августа 2019г. проведена плановая выездная проверка объекта защиты: **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА № 2**, по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Чапаева д. 13а.

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово, ИНН 5313003270.

Дата и время проведения проверки: с 10 ч. 00 мин «16» сентября 2019г. по 12 ч. 00 мин «26» сентября 2019г.

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и ПР по Пестовскому и Мошенскому районам, Новгородская область г. Пестово ул. Красных Зорь д. 62, т. 8-816(69)-5-28-47

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

10 ч. 00 мин. «16» сентября 2019г.

З.В. Газетова

(фамилия, инициалы, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ----
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: старший дознаватель ОНД и ПР по Пестовскому и Мошенскому районам Денкс Алексей Евгеньевич.

Лицо(а), привлечённые к проведению проверки: не привлекалось.

При проведении проверки присутствовали: заведующая МАДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко» Газетова З.В.


В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы правообладателей объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Чапаева д. 13а.
- отчёт о результатах расчёта пожарного риска не представлен;
- специальные технические условия не представлены;
- охранное обязательство на объект культурного наследия не представлено;
- Выявлены нарушения требований, установленных правовыми актами:

В ходе проведения проверки нарушений требований ПБ не выявлено.


- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:


(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует:

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: _____

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Пестовскому и Мошенскому районам Денке Алексей Евгеньевич
«26» сентября 2019 г.


(подпись, заверенная печатью)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая МАДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко» Газетова З.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«26» сентября 2019г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лица) проводивших проверку)

Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99